



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.

Ζαχάρωφ 1 Αμπελόκηποι 11521 Αθήνα

Δ/ση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών

Τηλ. 2106435916&Fax : 2106440803

email: promithies@idrimakofon.gr

Πληροφορίες.: Χ. Τσιρογιάννης

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ

Αθήνα 15 / 10/2019

Αριθ. Πρωτ.: 4346 /Φ2

Προς: ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ

Υπόψη:

Θέμα : Πρόσκληση για προσφορά

Το Εθνικό Ίδρυμα Κωφών ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια ενός ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους(Η/Ζ) για τις ανάγκες του ΕΙΚ ΑΘΗΝΩΝ, η δαπάνη της οποίας ανέρχεται σε συνολικό ποσό 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 7123.03 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 κατά ποσό 10.000,00 €, καθώς και τον κωδικό είδους (CPV) : 31127000-2.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 165/4-10-2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 61Λ4469Η2Σ-Κ74.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω προμήθεια σύμφωνα με την επισυναπτόμενη τεχνική περιγραφή, **μέχρι την 21 /10/2019**.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α.Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά ιδίως:αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), στους διαχειριστές,ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β.Φορολογική ενημερότητα

γ.Ασφαλιστική ενημερότητα(ΕΦΚΑ – ΙΚΑ – Κ.Α.Π.)

[Τα ανωτέρω δικαιολογητικά δεν απαιτούνται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.. (άρθρο 73 παρ.6 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.9 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, άρθρο 80 παρ.11 Ν.4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.15 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017)]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ /ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
1	Αυτόματη λειτουργία Η/Ζ, εντός ηχομονωτικού κουβουκλίου με ενσωματωμένο πίνακα αυτόματη εκκίνησης, εφεδρικής ισχύος 36ΚVA	1. ΙΣΧΥΣ ΣΥΝ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ISO 8528/1 ΚVA/KW 33/25 2.ΙΣΧΥΣ ΕΦΕΔΡ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ISO 8528/5 ΚVA/KW 36/26 3. ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΗΛ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ Hz 50 4.ΦΑΣΕΙΣ 3 5. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΑΣΗ V 230/400 6. ΜΕΓ. ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜ. ΥΠΟ συνφ 0,8 A 50-52 7. ΜΕΓ. ΕΝΤΑΣΗ ΡΕΥΜ. ΑΝΑ ΦΑΣΗ ΥΠΟ συνφ 1 (ΩΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ) A 40-41 8. ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΕΣ ΦΟΡΤΙΟ (100%) Ώρες 15-16 9. ΣΤΑΘΜΗ ΘΟΡΥΒΟΥ σε 10μ. απόσταση dB(A) 70 10. ΚΥΡΙΑ ΙΣΧΥΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚVA 36-40 11.ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Χωρίς ψήκτρες 12.ΕΞΟΔΟΣ ΤΑΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ Σταθεροποιημένη 13.ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΟ 100% ΥΠΟ συνφ 0,8 % 85-90 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ επί του Η/Ζ, με δυνατότητα επιλογής αυτόματης και χειροκίνητης λειτουργίας με επιτήρηση του δικτύου παροχής ρεύματος. Προστασία Η/Ζ από βραχυκύκλωμα παροχής ρεύματος.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ / €	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ / €
1	Αυτόματη λειτουργία Η/Ζ, εντός ηχομονωτικού κουβουκλίου με ενσωματωμένο πίνακα αυτόματης εκκίνησης, εφεδρικής ισχύος 36ΚVA	ΤΕΜ	1		
2	Μεταφορά, τοποθέτηση Η/Ζ Τοποθέτηση πίνακα αυτόματης μεταγωγής Στο χώρο πινάκων Ηλεκτρική σύνδεση Η/Ζ με πίνακα αυτόματης μεταγωγής Ηλεκτρική σύνδεση Γενικού πίνακα με πίνακα αυτόματης μεταγωγής Γείωση ουδέτερου κόμβου γεννήτριας Γείωση μεταλλικών μερών Η/Ζ με κεντρική Γείωση του κτιρίου	ΕΡΓΑΣΙΑ	1		
3	Αυτόματος πίνακας μεταγωγής 60Α πόλων	ΤΕΜΑΧΙΟ	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 24 %	
				ΣΥΝΟΛΙΚΗ.ΑΞΙΑ ΣΥΜΠΕΡ/ΝΟΥ ΦΠΑ	

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης

Χρυσή Ραζή

